

Allegato 3

**PARAMETRI DI QUALIFICAZIONE DEGLI SCARICHI  
DEGLI INSEDIAMENTI ASSIMILABILI AI CIVILI**

Parametri (b)	Limiti (a)
1 - pH	5,5 ÷ 9,5
2 - Temperatura	°C 30
3 - Colore (diluizione 1:40 su spessore 10 cm)	non percettibile
4 - Materiali grossolani	assenti
5 - Materiali in sospensioni totali	mg/l 700
6 - BOD <sub>5</sub>	mg/l 300
7 - COD	mg/l 700
8 - Metalli e non metalli tossici totali As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn	3
9 - Alluminio	mg/l 2
10 - Arsenico	mg/l 0,5
11 - Bario	mg/l 20
12 - Boro	mg/l 4
13 - Cadmio	mg/l 0,02
14 - Cromo III	mg/l 4
15 - Cromo VI	mg/l 0,2
16 - Ferro	mg/l 4
17 - Manganese	mg/l 4

Parametri (b)	Limiti (a)
18 - Mercurio	mg/l 0,005
19 - Nichel	mg/l 4
20 - Piombo	mg/l 0,3
21 - Rame	mg/l 0,4
22 - Selenio	mg/l 0,03
23 - Stagno	mg/l 10
24 - Zinco	mg/l 1
25 - Cianuri totali	mg/l 1
26 - Cloro attivo	mg/l 0,3
27 - Solfuri	mg/l 2
28 - Solfiti	mg/l 2
29 - Solfati	mg/l 1.000
30 - Cloruri	mg/l 3.000
31 - Fluoruri	mg/l 12
32 - Fosforo totale	mg/l 30
33 - Azoto ammoniacale	mg/l 50
34 - Azoto nitroso	mg/l 0,6
35 - Azoto nitrico	mg/l 30
36 - Grassi e oli animali e vegetali	mg/l 40
37 - Oli minerali	mg/l 10
38 - Fenoli	mg/l 1
39 - Aldeidi	mg/l 2
40 - Solventi organici aromatici	mg/l 0,4
41 - Solventi organici azotati	mg/l 0,2
42 - Solventi organici clorurati	mg/l 2,0
43 - Tensioattivi	mg/l 20
44 - Pesticidi clorurati	mg/l 0,05
45 - Pesticidi fosforati	mg/l 0,1

**Note alla tabella (Allegato 3)**

a) Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio prelevato secondo le metodiche I.R.S.A.-C.N.R.

b) Per la definizione dei parametri e le modalità di analisi valgono le note di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni.