STUDIO DI INGEGNERIA
MIRAGLIO MAURO LORENZO
C.so Francia N° 143 - 10093 - Collegno (TO)
Tel. - Fax 011/408.17.23 - 780.59.30 (2 Linee R.A.)

STUDIO ing FRANCESCO PANSA
Via Exilles N° 35/c - 10046 - Torino
Tel. - Fax 011/774.03.63

COMMITTENTE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

OGGETTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AI PIANI PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI N°13 A TORINO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO : Progetto impianti elettrici ai sensi della Legge n°248 del 2 dicembre 2005 e successivo Decreto di Attuazione N°37 del 22 gennaio 2008

DESCRIZIONE : Planimetria Forza Motrice e Speciali - Piano Primo

VARIANTE	DATA	REALIZZATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	10/04/2014	Benech L.	Miraglio M.	Amministrazione	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEL 24/10/2012
1					
2					
3					
4					
5					

COMMESSA : **12F5** | SCALA : 1:100 | **1 2 F 5 E E P 0 2 0**

FILE : 12F5EEP020.dwg | DATA : Aprile 2014 | ☐ Preliminare ☒ Definitivo ☒ Esecutivo ☐ As Built

COMMITTENTE: | INSTALLATORE: | PROGETTISTA:

Dott. Ing. Miraglio Mauro
Ordine Ingegneri Provincia Torino
N° Matricola 5976Y

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale, parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i paesi

PIANO AMMEZZATO
VIA ARSENALE 14



COPERTURA VIA ARSENALE 14



NOTA BENE

- La presente tavola non ha valore ai fini architettonici;

PARTICOLARE GRUPPI PRESE A BATTISCOPA

Punti presa per energia elettrica, telefono, computer, con apparecchi della serie civile componibile da incasso, con frutti, placca, supporto, scatola in PVC, installazione in vista sulle pareti, con fissaggio sul canale a battiscopa/cornice. Alimentazione elettrica dal circuito energia normale.

Installazione conforme alle normative CEI 23-19: "Canali porta cavi in materiale plastico e loro accessori, ad uso battiscopa".



RIF.	LEGENDA UTILIZZATORI IMPIANTI TECNOLOGICI	CAVO
A	Frigo Esistente in Copertura (Ricollegamento Linea Esistente)	N1VV-K 3,5x70
B	Frigo Terrazzo	FG7R 3,5x50+PE
C	Pompa 1 Circuito Frigo Esistente	FG7OR 4G2,5
D	Pompa 2 Circuito Frigo Esistente	FG7OR 4G2,5
E	Pompa 1 Circuito H2O Fredda UTA	FG7OR 3G2,5
F	Pompa 2 Circuito H2O Fredda UTA	FG7OR 3G2,5
G	Pompa 1 Circuito Ventilconvettori	FG7OR 4G2,5
H	Pompa 2 Circuito Ventilconvettori	FG7OR 4G2,5
1	Anomalia/Comando/Segnale di Riserva Frigo Esistente	FG7R 7x1,5
2	Anomalia/Comando/Segnale di Riserva Frigo Terrazzo	FG7R 7x1,5

LEGENDA SIMBOLOGIE

	Quadro Elettrico Bassa Tensione - (Vedi Schema Unifilare di Riferimento)		Campanello fuoriporta
	Canalina in AZ asolata aperta staffata a vista - dim. 400x75mm		Rivelatore di presenza per Sistema Antintrusione collegato ad impianto esistente via Arsenale, 14
	Canalina in AZ chiusa con coperchio staffata a vista - dim. 100x75mm		Contatto magnetico per Sistema Antintrusione collegato ad impianto esistente via Arsenale, 14
	Tubazione in PVC incassata		N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A in scatola portafrutto a vista inserita nel mobile del fan-coil
	Scatola di Derivazione in PVC a vista in esecuzione IP55		N° 1 pulsante a tirante in scatola portafrutto incassata
	Tubazione in PVC a vista in esecuzione IP55		N° 1 segnalazione ottico-acustica in scatola portafrutto incassata
	Canalina a battiscopa/cornice a 5 scomparti		N° 1 presa bipasso 10/16A in scatola portafrutto su sistema di canalina multiscomparto
	Scatola di derivazione da incasso esistente 92x92 Impianto FM/LUCE - ripristino coperchio		Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo presa su sistema di canalina multiscompato completo di: N° 1 supporto portafrutto N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A e N° 1 presa universale 2P+T 10/16A
	Scatola di derivazione da incasso esistente 92x92 Impianto TD/TP - ripristino coperchio		
	Scatola di derivazione da incasso esistente 92x92 Disponibile - ripristino coperchio		N° 1 interruttore di reset in scatola portafrutto incassata esistente
	Scatola di derivazione da incasso esistente 195x154 - ripristino coperchio		N° 1 presa bipasso 10/16A con IMT 2P 16A in scatola portafrutto incassata esistente
	Scatola di derivazione da incasso esistente 287x154 - ripristino coperchio		N° 1 presa bipasso 10/16A in scatola portafrutto incassata esistente
	Scatola di derivazione da incasso esistente 479x154 - ripristino coperchio		N° 1 Interruttore magnetotermico bipolare 10A in scatola portafrutto incassata esistente
	Modifica su Scatola da incasso esistente tipo 503; scatola disponibile per servizi con fornitura di: N° 1 supporto portafrutto N° 3 tappi copriforo		Alimentazione scalda acqua elettrico esistente da IMT serie civile
			Modifica su Scatola da incasso esistente tipo 503; scatola disponibile per F.M. con fornitura di: N° 1 supporto portafrutto N° 1 presa bipasso 2P+T 10/16A e N° 1 presa universale 2P+T 10/16A
	Modifica su Scatola da incasso esistente tipo 503; scatola disponibile per TD/TP con fornitura di: N° 1 supporto portafrutto, N° 1 tappo copriforo N° 2 prese RJ45 Cat. 5E		Alimentazione scalda acqua elettrico di nuova fornitura da IMT serie civile
	Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo presa su sistema di canalina multiscomparto completo di: N° 1 supporto portafrutto, N° 1 tappo copriforo N° 2 prese RJ45 Cat. 5E		Alimentazione estrattore servizi WC di nuova fornitura
			Termostato ambiente
	Postazione videocitofonica interna di nuova posa		Pulsante apertura porta
	Pulsante fuoriporta		Elettroserratura porta