STUDIO DI INGEGNERIA
MIRAGLIO MAURO LORENZO
C.so Francia N° 143 - 10093 - Collegno (TO)
Tel. - Fax 011/408.17.23 - 780.59.30 (2 Linee R.A.)

STUDIO ing FRANCESCO PANSA
Via Exilles N° 35/c - 10046 - Torino
Tel. - Fax 011/774.03.83

COMMITTENTE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi

OGGETTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI CONDIZIONAMENTO E TERMOIDRAULICI AI PIANI PRIMO, SECONDO, SOTTOTETTO E PARTI COMUNI DELL'EX BANCO DI SICILIA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, VIA ALFIERI N°13 A TORINO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO : Progetto impianti elettrici ai sensi della Legge n°248 del 2 dicembre 2005 e successivo Decreto di Attuazione N°37 del 22 gennaio 2008

DESCRIZIONE : Planimetria Illuminazione Normale e Emergenza - Piano Secondo

VARIANTE	DATA	REALIZZATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	10/04/2014	Benech L.,	Miraglio M.,	Amministrazione	INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEL 24/10/2012
1					
2					
3					
4					
5					

COMMESSA : **12F5** SCALA : 1:100 **1 2 F 5 E E P 0 6 0**

FILE : 12F5EEP060.dwg DATA : Aprile 2014 ☐ Preliminare ☒ Definitivo ☒ Esecutivo ☐ As Built

COMMITTENTE: INSTALLATORE: PROGETTISTA:

Dott. Ing. MIRAGLIO MAURO n. 8878 Y — Ordine Ingegneri della Provincia di Torino

Dott. Ing. Miraglio Mauro
Ordine Ingegneri Provincia Torino
N° Matricola 5978Y

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale, parziale e con qualsiasi mezzo (compresse le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i paesi

NOTA BENE

- La presente tavola non ha valore ai fini architettonici;
- I punti luce a parete o soffitto incassati sono esistenti e dovranno essere recuperati.



Stralcio Scale Piano Terzo



Tabella delle sezioni minime e delle colorazioni dei cavi

Linea	Conduttore	Sezione	Colorazione
Alimentazione dorsali circuiti di illuminazione	Fase	2.5 mmq	Nero, Grigio, Marrone
	Neutro	2.5 mmq	Blu chiaro
	Protezione	2.5 mmq	Giallo/verde
Alimentazione derivazioni circuiti di illuminazione	Fase	1.5 mmq	Nero, Grigio, Marrone
	Neutro	1.5 mmq	Blu chiaro
	Protezione	1.5 mmq	Giallo/verde

LEGENDA SIMBOLOGIE

	Quadro Elettrico Bassa Tensione - (Vedi Schema Unifilare di Riferimento)
	Canalina in AZ asolata aperta staffata a vista - dim. 400x75mm
	Scatola di Derivazione in PVC a vista in esecuzione IP55
	Tubazione in PVC a vista in esecuzione IP55
503	Modifica su Scatola da incasso esistente tipo 503; scatola disponibile per servizi con fornitura di: N° 1 supporto portafrutto N° 3 tappi copriforo
1x24W	C.I. con corpo in policarbonato, con ottica simmetrica in Al antiabbagliamento e schermo in policarbonato trasparente PMMA dotato di sorgente a LED da 24W e gruppo inverter batteria al Ni-Cd con Aut. 2h "SE" con sistema di comunicazione centralizzato ad onde radio.
1x11W	C.I. con corpo in policarbonato, con ottica simmetrica in Al antiabbagliamento e schermo in policarbonato trasparente PMMA dotato di sorgente a LED da 11W e gruppo inverter batteria al Ni-Cd con Aut. 2h "SE" con sistema di comunicazione centralizzato ad onde radio.
	N° 1 pulsante in scatola portafrutto incassata esistente
	N° 1 interruttore in scatola portafrutto incassata esistente
	N° 1 deviatore in scatola portafrutto incassata esistente
	N° 1 interruttore in scatola portafrutto incassata di nuova posa
	N° 1 deviatore in scatola portafrutto incassata di nuova posa
	Rivelatore di presenza con relè temporizzato per comando luci posato staffato a vista
	Manutenzione straordinaria C.I. esistente con pulizia e sostituzione lampada
26W	C.I. con corpo in policarbonato autoestiguente, con riflettore in acciaio stampato e schermo in policarbonato autoestinguente dotato di lampada fluorescente compatta da 26W e reattore elettronico da posa a soffitto
18W	C.I. con corpo in acciaio zincato, con ottica parabolica anodizzata e vetro microprismatizzato dotato di sorgente a LED da 18W e unità di alimentazione da posa in controsoffitto
4x14W	C.I. con corpo in acciaio e schermo ottico in Al semispeculare, antiriflesso da posa in controsoffitto 600x600mm con 4 lampade fluorescenti T5 da 14W con cablaggio elettronico, IP20