

(I lavori iniziano alle ore 14.31 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 1595 presentata da Caputo, inerente a "Cedimento parziale dell'intonaco soffitto del sesto piano dell'Ospedale Martini"

PRESIDENTE

Passiamo all'esame dell'interrogazione a risposta immediata n. 1595.
La parola alla Consigliera Caputo per l'illustrazione.

CAPUTO Valentina

Grazie, Presidente.

Stiamo parlando del cedimento dell'intonaco del soffitto del sesto piano dell'Ospedale Martini, che tra la notte del 24 e la mattina del 26 aprile scorsi si è verificato presso l'Ospedale di Via Tofane. Per ragioni di sicurezza e ovviamente anche per consentire di effettuare i lavori dovuti nel più breve tempo possibile evitando l'interruzione dei servizi, la Direzione ha utilizzato delle precauzioni disponendo il trasferimento del reparto di pediatria e del day hospital oncologico, ubicati entrambi al sesto piano e spostati presso i locali liberati dal recupero e riabilitazione funzionale al terzo piano, nella palazzina dialisi, e presso i locali al piano terra destinati al nuovo reparto di psichiatria.

Considerato però che nel 2009 questo piano era già stato oggetto di lavori di ristrutturazione che si sono anche protratti per lungo tempo (è stato infatti riaperto solo due anni fa), occorre naturalmente verificare che cosa possa aver provocato delle infiltrazioni e delle perdite d'acqua, com'è stato segnalato dagli utenti già alla riapertura del reparto. Pare infatti che su questo tetto sia stata creata una sorta di conca, dove sono collocati tutti i macchinari per i condizionatori, quindi questo potrebbe già essere un problema nella modalità di intervento con la controsoffittatura per evitare difficoltà successive.

Al momento resta operativo il pronto soccorso pediatrico, che oltretutto va incontro a delle difficoltà logistiche e funzionali. Bisogna sottolineare che questo pronto soccorso è il secondo punto di riferimento, dopo quello dell'Ospedale Regina Margherita, per quanto riguarda la pediatria d'urgenza, ed è quindi importante salvaguardare la capacità operativa del reparto.

Rilevo, pertanto, che occorre procedere con urgenza a tutte le verifiche necessarie per capire a chi è in capo la responsabilità e per capire se sono necessari ulteriori interventi, valutando magari anche un trasferimento futuro del reparto se si dovessero riverificare queste infiltrazioni per le questioni che ho già citato prima.

Si interroga l'Assessore competente per sapere quali azioni urgenti si intendano attuare per consentire la riapertura del reparto di pediatria, day hospital e oncologia presso il sesto piano e, soprattutto, per mantenere il livello delle prestazioni erogate all'utenza, tenendo conto che la riapertura di questo reparto è importante perché, essendo stato trasferito nel reparto di psichiatria, a breve sarebbe naturalmente già calendarizzata anche la riapertura di questo

reparto, quindi occorre evitare che uno non vada a tardare l'erogazione dei servizi dell'altro reparto.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Ferrero per la risposta.

FERRERO Giorgio, *Assessore regionale*

Grazie, Consigliera Caputo.

La dottoressa Elisabetta Sardi, Direttore sanitario dell'Ospedale Martini di Torino, ci informa che, dopo il parziale distacco di una porzione dell'intonaco nella parte a vista del soffitto di una sala visite del *day hospital* oncologico, è stata eseguita una valutazione presso tutti i locali presenti al piano sesto, in base alla quale i locali sono stati graduati, sulla base dello stato dell'intonaco, in quattro classi.

Il 26 aprile, pertanto, sono stati chiusi i cinque locali di classe 3, di cui tre locali presso il Day Hospital oncologico e due presso la Degenza pediatrica.

Il giorno successivo, sono stati chiusi altri tre locali di classe 2 presso la Degenza pediatrica. Il trasloco dei reparti è, poi, cominciato il 4 maggio: il day hospital oncologico al terzo piano della palazzina dialisi e la degenza pediatrica al piano terreno della nuova degenza psichiatrica.

Al momento, il servizio tecnico sta terminando la pulizia di tutti i soffitti del sesto piano e sta avviando una gara per applicare un controsoffitto antisfondellamento al sesto piano.

OMISSIS

(Alle ore 15.15 la Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.18)