REGIONE PIEMONTE

Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria

L'Assessore

Data, 13/10/2017
Prot. 468/SA.J
Class. 1.50.40, 17/2017 C/SAN, 32

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00039006/A0300C-01 23/10/17 CR

A01000 3713
15:02 23 OTT 2017

Al Consigliere regionale
Roberto Ravello
Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale

Al Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS

e p.c. Al Direttore del Gabinetto della Presidenza
Raffaella Scalisi

LORO SEDI

Oggetto: risposta scritta all'interrogazione ordinaria a risposta scritta n. 1743 " Legionella nella casa di riposo a Beinasco: ci sono rischi per gli altri ospiti ? Quale è la situazione nel resto della Regione ?" del Consigliere Ravello.

In risposta alla richiesta relativa al caso di legionellosi presso la Casa di Riposo "Consolata" di Beinasco, si relaziona quanto segue:

- In data 22.08.2017 viene inviata Notifica di Malattia Infettiva per caso di "Polmonite da Legionella" in un anziano, ospite della Casa di Riposo "La Consolata", sita in Via Don Bertolino 24 – BEINASCO, al S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO3, che provvede immediatamente ad avviare un'inchiesta epidemiologica e ad eseguire campionamenti dell'acqua calda sanitaria volti all'accertamento della presenza di legionella, presso la suddetta struttura.

- A seguito della segnalazione del caso di legionellosi in oggetto, la S.C. SISP provvede a intraprendere un'indagine ambientale, con contestuale richiesta al Sindaco del Comune di Beinasco di emanare un provvedimento di ordinanza contingibile e urgente per l'adeguamento del Documento di Valutazione e Monitoraggio relativo al rischio Legionellosi, da parte della Casa di Riposo; tale provvedimento viene emanato dall'Autorità Sanitaria Locale in data 18.09.2017.

- In data 19.09.2017, a seguito dei risultati preliminari relativi ai campionamenti ambientali per la ricerca di legionella, effettuati dal Laboratorio ARPA di Novara (presenza di Legionella pneumophila - sierotipo 8, su 8 dei 9 punti di prelievo), la S.C. SISP ASL TO3, provvede a richiedere al Sindaco del Comune di Beinasco l'emanazione di provvedimento di ordinanza

Corso Regina Margherita, 153 bis - 10122 TORINO
Tel. 011. 432.16.43 - Fax 011 432.46.29
antonio.saitta@regione.piemonte.it

contingibile e urgente per il ripristino delle condizioni di utilizzo dell'acqua calda sanitaria in sicurezza, informando, con la stessa nota, anche la Casa di Riposo della Consolata.

- In data 20.9.2017, la S.C. SISP trasmette alla Commissione di Vigilanza – ASL TO3 i risultati preliminari relativi ai campionamenti ambientali per la ricerca di legionella, effettuati dal Laboratorio ARPA di Novara e, nella stessa giornata la Commissione di Vigilanza effettua un sopralluogo all'interno della struttura, per gli approfondimenti del caso, ed impartisce alla Casa di Riposo "La Consolata", **con effetto immediato**, le prescrizioni sotto riportate:

1. Bonifica dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria secondo le indicazioni già fornite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, oggetto di richiesta di Ordinanza da parte del Sindaco del Comune di Beinasco, e secondo le Linee Guida per la prevenzione e il Controllo della legionellosi sancite dall'Accordo Stato Regioni del 07 maggio 2015;
2. Inibizione dell'uso dei tre bagni assistiti in cui è stata riscontrata la presenza di legionella fino a negativizzazione di successivi campionamenti, a carico della struttura, i cui esiti dovranno essere trasmessi alla scrivente commissione di vigilanza;
3. Bonificare, prima del loro utilizzo, tutti gli altri punti di erogazione di acqua calda sanitaria, secondo le procedure indicate dalle citate Linee Guida, anche se risultati negativi.

- In data 21.09.2017 la Direzione Generale dell'ASL TO3 provvede a trasmettere il verbale di sopralluogo, effettuato dalla Commissione di Vigilanza, al Comando Carabinieri per la Salute – N.A.S. di Torino.

- In data 02.10.2017 la Casa di Riposo "La Consolata" comunica alla Commissione di Vigilanza, tramite PEC, i provvedimenti adottati, secondo le prescrizioni impartite dalla stessa, finalizzate al controllo del rischio di legionellosi nei confronti degli ospiti.

La documentazione relativa a quanto relazionato è depositata agli Atti della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO3.

I casi di Legionellosi notificati presso l'ASL TO3, considerando che il batterio responsabile è ubiquitario, sono, in linea generale, decisamente rari ed in linea con la media nazionale.
Si evidenzia che, per quanto riguarda le strutture socio-assistenziali, le misure di prevenzione della Legionellosi, attuante mediante attività di valutazione e controllo (secondo le Linee Guida sancite dall'Accordo Stato Regioni del 07 maggio 2015) fanno parte dei requisiti igienico-sanitari e gestionali obbligatori. A tal proposito, la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO3, in occasione dei sopralluoghi ispettivi, effettua puntuali controlli sull'attuazione dei suddetti protocolli di prevenzione della legionellosi e periodicamente offre specifica attività di formazione ai gestori delle strutture

Cordiali saluti.

Antonio Saitta

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)